

Załącznik nr 5 Parametry wód przemysłowych doprowadzonych do podczyszczalni

Przewiduje się doprowadzenie do podczyszczalni następującego strumienia ścieków przemysłowych:

średnio: 2400 m³/d,
maksymalnie: 3800 m³/d,
200 m³/h

o następujących parametrach:

- ChZT_c: 4 020 mg/l (15 276 kg/d)
- BZT₅: 2 200 mg/l
- Zawiesina: 690 - 1100 mg/l
- Tłuszcze: 14 mg/l
- Azot ogólny: 30 mg/l
- Fosfor ogólny: 5 mg/l
- Chlorki: 295 mg/l
- SO₄: 15 mg/l
- Temperatura: 25 - 30 °C
- pH: 5,1 - 8,6