

Zapytanie na wyłonienie Wykonawcy zamówienia pn.:**„Budowa podczyszczalni ścieków Zakładu Agros Nova sp. z o.o. Sp. k. w Łowiczu ”****ozn. sprawy: LOW/OCZ/1/2024/ZP****Oznaczenie CPV:****45000000-7 Roboty budowlane****44610000-9 Zbiorniki, rezerwuary, pojemniki i zbiorniki ciśnieniowe****39350000-0 Urządzenia do obróbki ścieków****42996400-8 Mieszadła****42120000-6 Pompy i sprężarki****42996000-4 Maszyny do uzdatniania ścieków****31682200-2 Panele przyrządowe****42130000-9 Krany, kurki, zawory i podobna armatura****42522000-1 Wentylatory inne niż domowe****42510000-4 Wymienniki ciepła, urządzenia do konfekcjonowania powietrza i urządzenia chłodzące oraz maszyny filtrujące****31155000-7 Falowniki****38420000-5 Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów****71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania**

I. Nazwa i adres Zamawiającego:	ZPOW Agros Nova Sp. z o.o. Sp.k. ul. Gen. Władysława Sikorskiego 5 99-400 Łowicz KRS: 0000615330, NIP: 1132764189, REGON: 141793451
II. Informacje wstępne	1. Zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej pod adresem https://maspex.com/o-firmie/zapytania-ofertowe/ oraz w siedzibie Zamawiającego, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 5, Łowicz. 2. Formularze oraz załączniki stanowiące załączniki do niniejszego zapytania można pobrać ze strony internetowej https://maspex.com/o-firmie/zapytania-ofertowe/. 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 4. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest numerem: LOW/OCZ/1/2024/ZP. 5. Wykonawca porozumiewając się z Zamawiającym powinien powoływać się na numer postępowania. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych. 7. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród złożonych w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.

III. Tryb udzielania zamówienia:	- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z uwzględnieniem następujących zasad i reguł: - zasady zachowania uczciwej konkurencji, - zasady równego traktowania Wykonawców, - zasady przejrzystości. - Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.).
IV. Sposób porozumiewania się	- Kontakt w sprawie niniejszego zapytania, w sprawach organizacyjnych, proceduralnych, technicznych, a także wnioski o wyjaśnienia treści zapytania, itp. należy kierować na adresy poczty elektronicznej: Jakub.Stuglik@maspex.com. - Pytania oraz wnioski o udzielenie dodatkowych informacji można przysyłać najpóźniej do dnia 12.04.2024 do godziny 16:00. - Odpowiedzi na przesłane pytania będą udzielane podmiotom elektronicznie oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej, na której zostało opublikowane ogłoszenie. - Oferta, oświadczenia oraz korespondencja powinna być składana/prowadzona pomiędzy Stronami postępowania w języku polskim. - Oferenci mają możliwość odbycia wizji lokalnej na miejscu realizacji zamówienia. - Wizja lokalna może się odbyć w każdy dzień roboczy w godzinach od 8.00 do 14.00. - Ostatecznym terminem, w którym można odbyć wizję lokalną jest 10.04.2024. - Odbycie wizji oraz ustalenie terminu spotkania należy ustalić drogą mailową (Jakub.Stuglik@maspex.com). - Wykonawca przed odbyciem wizji lokalnej zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem wiadomości e-mail, informacji dot. osób uczestniczących w wizji lokalnej (imię i nazwisko), nie więcej niż 2 osób z firmy. - Wizję lokalną należy zgłosić minimum 1 dzień roboczy przed planowanym przybyciem. - Osoby biorące udział w wizji powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich tożsamość. - Przed przesłaniem danych osobowych osób uczestniczących w wizji lokalnej, Wykonawca zobowiązany jest przekazać tym osobom klauzulę informacyjną, o której mowa w załączniku nr 15 zapytania ofertowego. - Przed odbyciem wizji, należy przesać na podany w pkt. IV.1 adres e-mail podpisane Oświadczenie o zachowaniu poufności, które stanowi załącznik nr 17 zapytania ofertowego.
V. Opis przedmiotu zamówienia:	Przedmiotem postępowania jest wybór Wykonawcy dla zadania „Budowa podczyszczalni ścieków Zakładu Agros Nova sp. z o.o. Sp. k. w Łowiczu”, realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 4347, 4317/1, 4328/2, 4976/1 położonych w Łowiczu, będących przedmiotem użytkowania wieczystego lub własnością Zamawiającego. Ścieki podczyszczone będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działce o numerze

4347. Część ścieków podczyszczonych w ilości sprecyzowanej w zapytaniu będzie zwracana na potrzeby własne zakładu.

Planowaną inwestycję należy realizować w systemie pod-klucz i obejmuje ona wszelkie niezbędne prace konieczne do wykonania podczyszczalni ścieków. Wszystkie opisane usługi i dostawy obejmują wszelkie prace niezbędne dla w pełni funkcjonującej podczyszczalni ścieków łącznie z testami, rozruchem, oddaniem do eksploatacji instalacji mechaniczno-elektrycznych, niezależnie od tego czy wspomniane powyżej dodatkowe usługi/dostawy są wymienione lub nie wymienione w dokumentacji przetargowej.

W ramach zapytania Zamawiający przewiduje realizację następujących zadań:

[Z1]: Opracowanie projektu wykonawczego zadania „Budowa podczyszczalni ścieków Zakładu Agros Nova sp. z o.o. Sp. k. w Łowiczu” **na bazie projektu budowlanego.**

[Z2]: Opracowanie projektu budowlanego zamiennego rozszerzającego zakres obecnego projektu budowlanego o wymianę istniejącego sita na kratę taśmowo-hakową i sitopiaskownik wraz projektem wykonawczym kraty i sitopiaskownika.

[Z3]: Budowa podczyszczalni ścieków zgodnie z Projektem Budowlanym.

Oferowane rozwiązanie/ instalacja:

- ✓ musi być dostosowana materiałowo do pracy ze ściekami przemysłowymi o parametrach nie gorszych, niż te które zostały określone w załączniku nr 5 do zapytania,
- ✓ musi gwarantować oczyszczenie ścieków do poziomu gwarantującego spełnienie warunków określonych w załączniku nr 6,
- ✓ musi gwarantować odzysk części ścieków w postaci wody technologicznej w technologiach membranowych, o parametrach określonych w załączniku nr 6,
- ✓ wszystkie zbiorniki i inne urządzenia muszą być hermetyzowane i wentylowane, a zużyte powietrze znad poszczególnych urządzeń, należy zneutralizować w celu unieszkodliwienia uciążliwych zapachów powstałych w procesie oczyszczania,
- ✓ powstającą w procesie oczyszczania beztlenowego energię w postaci „biogazu”, po odsiarczeniu, należy doprowadzić do instalacji kogeneracji i wykorzystać do produkcji energii,
- ✓ energia cieplna (dla podgrzewania ścieków dopływających i ogrzewania obiektów) musi zostać doprowadzona z instalacji kogeneracji zgodnie z Projektem Budowlanym,
- ✓ energia elektryczną musi zostać doprowadzona zgodnie z Projektem Budowlanym,
- ✓ woda musi zostać doprowadzona, zgodnie z Projektem Budowlanym z zakładowej sieci wodociągowej,

- ✓ sprężone powietrze na potrzeby podczyszczalni musi być doprowadzone z zakładowej sieci sprężonego powietrza, która poprowadzona jest na estakadzie,
- ✓ musi posiadać ciąg technologiczno-techniczny składający się z następujących elementów:
 - Sekcja mechanicznego podczyszczania ścieków uzupełniona o kratę i system separacji piasku,
 - System beztlenowy wraz z kompletną linią biogazową,
 - System tlenowy MBR,
 - Instalacji odwróconej osmozy ,
 - Instalacji odwadniania osadu,
- ✓ musi zostać wykonana zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 7, 8, 9, 10 do zapytania oraz z uwzględnieniem zapisów pkt. I Zakres zamówienia.

I. Zakres zamówienia:

[Z1]: Opracowanie projektu wykonawczego na bazie projektu budowlanego.

Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania projektu wykonawczego, na podstawie załączników nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 będących integralną częścią niniejszego zapytania.

[Z2]: Opracowanie projektu budowlanego zamiennego rozszerzającego zakres obecnego projektu budowlanego

Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania projektu budowlanego zamiennego rozszerzającego zakres obecnego projektu budowlanego o sitopiaskownik i kratę wraz projektem wykonawczym sitopiaskownika i kraty.

[Z3]. Budowa podczyszczalni ścieków zgodnie z Projektem Budowlanym w tym:

Z.3.1. Budowa sitopiaskownika i kraty,

Z.3.2. Demontaż i ponowny montaż istniejącego flotatora i zbiornika osadu wraz z osprzętem towarzyszącym (załącznik nr 10); Ponowny montaż w miejscu docelowym zgodnie z Projektem Budowlanym,

Z.3.3. Dostawa i montaż izolacji na istniejącym zbiorniku buforowym (min. 100 mm + płaszcz z blachy aluminiowej, trapezowej),

Z.3.4. Dostawa i montaż urządzeń zgodnie ze specyfikacją zawartą w załączniku nr 7, 8, 9,

Z.3.5 Wykonanie obiektów budowlanych zgodnie z Projektem Budowlanym i specyfikacją zawartą w załączniku nr 7, 8,

Z.3.6. Wszystkie inwestycje towarzyszące, w tym zwłaszcza podłączenie mediów, zagospodarowanie terenu budowy, roboty zabezpieczające,

Z.3.7. Rozruch mechaniczny, elektryczny i technologiczny kompletnej instalacji do uzyskania zakładanego efektu technologicznego,

Z.3.8. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi i eksploatacji,

	Z.3.9. Szkolenie i Przekazanie do eksploatacji. II. Minimalne wymagania ciągu technologiczno – technicznego [1] Sekcja mechanicznego podczyszczania ścieków uzupełniona o system separacji piasku, [2] System beztlenowy a. System dozowania chemikaliów b. Zbiornik awaryjny dla przechwycenia ścieków o skrajnych parametrach Zbiornik będzie służył do okresowego magazynowania ścieków: ▪ o zbyt niskim lub wysokim pH (w oparciu o dedykowane pomiary on-line), ▪ o wysokim stężeniu ChZT (w oparciu o dedykowane pomiary on-line), ▪ o zbyt niskiej temperaturze (w oparciu o dedykowane pomiary on-line), c. Zbiornik recyrkulacyjny Reaktor beztlenowy z kompletną linią biogazową ▪ reaktor wysoko obciążony oparty o technologię osadu granulowanego z 2 stopniowymi separatorami trójfazowymi i recyrkulacją wewnętrzną, ▪ system zasilania reaktora i rozprowadzenia ścieków za pomocą komory mieszania (dystrybucji), ▪ nie dopuszcza się systemu zasilania i rozprowadzania ścieków w formie skręcanej z blach i konstrukcją wsporczą montowaną na dnie, ▪ komora mieszania musi być wyposażona w dysze umożliwiające rozprowadzenia ścieków w reaktorze na całej powierzchni (brak stref martwych) jak również wprowadzenie azotu w kilku miejscach. Nie dopuszcza się oddzielnego systemu orurowania do wprowadzania azotu do reaktora, ▪ w reaktorze beztlenowym nie może następować akumulacja zawiesin, ▪ wymagana prędkość wznoszenia strugi: minimum 4 m/h, ▪ dopływ do reaktora będzie kontrolowany poprzez dedykowany dla reaktora beztlenowego pomiar on-line ChZT. Dozowanie pożywki w postaci mocznika będzie kontrolowana w sposób automatyczny w oparciu o pomiar on-line azotu amonowego, ▪ wszystkie zbiorniki muszą być przykryte i hermetyzowane w celu uniknięcia emisji odorów. Należy przewidzieć efektywny system neutralizacji odorów. Wyposażenie ścieżki biogazowej zgodnie z projektem budowlanym, ▪ w zakresie dostaw należy przewidzieć dostawę wystarczającej ilości osadu granulowanego dla efektywnego oczyszczania projektowych ładunków ChZT. [3] System Tlenowy MBR a. Reaktor oczyszczania tlenowego z systemem filtracji UF
--	--

- Reaktor musi zapewnić oczyszczanie ścieków zgodnie z Załącznikiem nr 6. Materiał membran UF – PVDF, typ pustowókniste lub ceramiczne. Nie dopuszcza się membran wykonanych z PES. Membrany dwuwarstwowe nie są dopuszczalne. W przypadku membran PVDF układanie wkładów/modułów/membran jeden na drugim jest niedozwolone w pionie. Maksymalny flux 14 l/mh dla membran PVDF, dla membran ceramicznych 30 l/mh,
- System należy wyposażyć w układ separacji na bazie membran UF oraz stację RO do odzysku wody technologicznej (montaż jednostki RO w budynku). System tlenowy musi być wykonany z materiałów odpornych na korozję,

[4] Instalacja odwróconej osmozy

Do odzysku wody technologicznej w wymaganej ilości 1200 m³/d
Zgodnie z załącznikami nr 6, 7, 8.

[5] Instalacja odwadniania osadu

a. Stacja odwadniania osadu

Stacja w oparciu o prasę śrubowo - dyskową.

Budynek operacyjny

Szczegóły funkcjonalno – konstrukcyjne zawarte są w wyciągu z projektu budowlanego (załącznik nr 4) oraz w specyfikacji urządzeń stanowiącej załącznik nr 7, 8, 9, 10 do niniejszego zapytania.

Zbiorniki

Wszelkie zbiorniki procesowe wyposażone będą w drabiny prowadzące do platform/podestów przymocowanych do każdego ze zbiorników. Z dachu budynku przewidziany będzie dostęp na górę reaktora beztlenowego za pomocą schodów, które wyposażone będą w odpowiednie platformy-spozniki.

Reaktor beztlenowy

Reaktor beztlenowy musi być wykonany w technologii spawanej ze stali nie gorszej niż AISI316L, izolowany wełną mineralną o grubości min. 15 cm w płaszczu z blachy aluminiowej. Nie jest dopuszczalne wykonanie reaktora beztlenowego w postaci zbiornika stalowego skręcanego.

Zbiorniki i pomosty

Zbiorniki na chemikalia muszą być wykonane z PEHD jako dwupłaszczowe, zgodnie z dyrektywą UDT.

Zbiorniki żelbetowe muszą być zabezpieczone odpowiednią powłoką, na całej wysokości ścian zbiornika stosownie do składu.

Pomosty, schody, drabiny oraz barierki (nie będące w kontakcie z medium), należy wykonać ze stali czarnej ocynkowanej ogniowo, lub innego materiału o nie gorszej odporności na korozję.

Rurociągi

Rurociągi muszą być prowadzone/układane zgodnie z Polskimi Normami.

Rurociągi wewnętrzne wykonane będą z materiałów szczególnie starannie dobranych zgodnie z charakterystyką ścieków oraz gazów i innych mediów, które mają być przesyłane tymi przewodami. Zastosowane będą takie materiały jak: HDPE, stal nierdzewna (co najmniej AISI 316L), PP. Rurociągi podziemne należy wykonać z HDPE. Rurociągi nadziemne wykonać ze stali nierdzewnej (co najmniej AISI 316L) – z wyłączeniem rurociągów chemii oraz powietrza złowonnego / gazów wentylacyjnych. Odcinki rur narażone na zamarzanie należy zabezpieczyć poprzez ogrzewanie elektryczne oraz izolacje termiczną w płaszczu z blachy Al zgodnie z PN.

Maszyny i urządzenia

Zastosowane wyposażenie mechaniczne musi być dostarczone wg standardów najwyższej klasy jakości, zarówno pod względem wykonania jak i doboru materiału. Należy zapewnić odpowiednią odporność na korozję stosownie do rodzaju medium. Wszystkie dostarczane urządzenia powinny być fabrycznie nowe i posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, paszporty, itd. Szczegółowa specyfikacja została zawarta w załączniku nr 7.

Zawory, zasuwy, armatura

Wszystkie dostarczane zawory, zasuwy, przepustnice, itd. muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję. W przypadku stosowania napędów automatycznych muszą zostać dobrane odpowiednie napędy pneumatyczne.

1. Wymagania dla standardu dostaw sprzętu mechaniczno – elektrycznego

Zakres prac

Zakres dostaw elektryczno-mechanicznych (M/E) wchodzących w zakres zamówienia składa się z:

- a) dostawy wszelkich maszyn, urządzeń, zbiorników, osprzętu na miejsce budowy ich wyładunku oraz dostarczenia na miejsce montażu,
- b) testowania, montażu i przekazania do eksploatacji.

Specyfikacja wyposażenia M/E będzie zawierać zarówno główne, jak i pomocnicze elementy wymagane dla skutecznej pracy podczyszczalni.

Wszelkie dostarczane wyposażenie M/E będzie kompletne z silnikami elektrycznymi, wałami, połączeniami, podporami, zabezpieczeniami, zaworami, orurowaniem, nakładkami, korpusami, śrubami mocującymi, smarami, tablicami rozdzielczymi, urządzeniami sterującymi, akcesoriami, częściami zapasowymi, przyrządami i połączeniami.

Gwarancje dostaw M/E

Generalny Wykonawca gwarantuje i zapewnia, że:

- a) Proponowane wyposażenie M/E jest wg. Standardów najwyższej jakości zarówno ze względu na użyte materiały oraz wykonanie.
- b) Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiegokolwiek wady wykonania.

- c) Generalny Wykonawca gwarantuje, że wyposażenie M/E wykonane z materiałów nie będących stalą nierdzewną jest odporne na korozję. Powyższa gwarancja będzie przedmiotem obserwacji Zamawiającego na podstawie instrukcji eksploatacyjnych dla poszczególnych maszyn, urządzeń i zbiorników. Na powłokach antykorozyjnych nie mogą powstawać pęcherze ani rozwarstwienia pomiędzy warstwami powłok oraz pomiędzy powłokami a chronioną powierzchnią.

Gwarancje eksploatacyjne dostaw M/E

Generalny Wykonawca gwarantuje, że dostarczone wyposażenie spełnia takie wymagania jak: wydajność, skuteczność, prąd rozruchowy, poziom hałasu zgodnie z Polskimi Normami.

2. Ogólne wymagania dla prac elektrycznych i automatyki

Wykonawca w ramach przygotowania oferty i realizacji zamówienia musi uwzględnić następujące zagadnienia:

- a) Wykonanie, prefabrykacja, dostawa i podłączenia kompletnej instalacji zasilającej dla szafy +MCC i +PLC (wydzielone pole szafy MCC). Z rozdzielnicy głównej +MCC wykonać zasilanie podrozdzielnicy dla zasilania odbiorów potrzeb własnych obiektu +RPW.
Należy uwzględnić 20% rezerwę miejsca i mocy w rozdzielnicy +MCC.
- b) Wykonanie instalacji ogólnobudynkowej, uziemienia, ochrony odgromowej oraz ekwipotencjalizacji - połączeń wyrównawczych.
- c) Wykonanie kompletnej instalacji AKPiA oraz sterowania dla urządzeń technologicznych.
- d) Wykonanie kompletnej instalacji teletechnicznej.
- e) Opracowanie instrukcji obsługi systemu.
- f) Szkolenie załogi.
- g) Udział w rozruchach.
- h) Uruchomienie urządzeń AKPiA na obiekcie wraz z raportami nastaw i kalibracji.
- i) Przeprowadzenie uzgodnień rozwiązań projektowych z Inwestorem.
- j) Przeprowadzenie niezbędnych procedur odbiorowych instalacji, pomiary pomontażowe całości instalacji, wykonanie testów I/O, dokumentacja jakościowa (DTR, certyfikaty, atesty itd.), testy integracyjne oprogramowania.
- k) Wykonanie kompletu dokumentacji technicznej, dokumentacji wykonawczej i powykonawczej. Dokumentacja projektowa powinna zawierać:
 - krótki opis i założenia projektowe,
 - schematy obwodowe,
 - specyfikację materiałową,
 - listę kablową (zawierającą spis, nazewnictwo i długość kabli),
 - zastawienia zacisków,

- rysunki elewacji, oraz rozmieszczenia aparatów na płytach montażowych szaf zasilających.

Szczegółowe wymagania dla zakresu dostaw branży elektrycznej, automatyki i teletechniki zostały opisane w:

Załącznik nr 8 Wymagania szczegółowe branży elektrycznej, automatyki i teletechniki

Oznaczenia

Wszystkie elementy wyposażenia, zbiorniki, zasuwy związane ze stałą pracą (eksploatacją) muszą być oznaczone zgodnie z obowiązującymi Normami.

Standardy

Projektowanie wyposażanie i wykonywanie wyposażenia przedmiotu zamówienia musi być dokonywane zgodnie z normalnymi stosowanymi standardami: Polskie Normy, DIN i innymi standardami równoważnymi takimi jak np. ISO.

3. Pozostałe obowiązki Generalnego Wykonawcy

- Wszelkie prace i dostawy winny odpowiadać wszystkim odpowiednim przepisom polskim, w tym zwłaszcza Prawu Budowlanemu, Polskim Normom, przepisom BHP i P-poż, UDT.
- Prace wykonywane będą zgodnie z uwarunkowaniami lokalnymi,
- Odbiór placu budowy:
 - Generalny Wykonawca zabezpieczy teren budowy i zorganizuje zaplecze budowy na terenie wskazanym przez Zamawiającego,
 - Wszystkie prace związane z budową wykonywane będą podczas pracy zakładu. Niedogodności i utrudnienia z tego tytułu będą uwzględnione przez Generalnego Wykonawcę,
 - Generalny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zaplecze biura, zaplecze socjalno - bytowe i sanitarne dla swojego personelu.
- Wybrany oferent musi zapewnić wypełnienie obowiązków ciążących na uczestnikach procesu budowlanego, w tym ustanowienie kierownika budowy, zapewnienie nadzoru autorskiego, geodezyjnego wytyczenia obiektów w terenie i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, nadzoru geotechnicznego przez cały czas trwania budowy.

III. Wymagania dla zadań Z.3.7 - Z.3.9.

- Uruchomienie oraz szkolenie kadry operatorskiej w zakresie umożliwiającym prowadzenie eksploatacji dostarczonego rozwiązania (5 osób) w miejscu realizacji zamówienia.

	b) Wymaga się aby szkolenia zostały przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. c) Przeprowadzenie procedur odbiorowych instalacji oraz pomiarów pomontażowych całości instalacji, wykonanie testów I/O. d) Opracowanie instrukcji obsługi systemu w języku polskim i przekazanie jej w formie papierowej (1 szt.) i elektronicznej. e) Przekazanie dokumentacji jakościowej (DTR, certyfikaty, atesty itd.) w języku polskim i przekazanie jej w formie papierowej (1 szt.) i elektronicznej. f) Przeprowadzenie testów integracyjnych oprogramowania. g) Przeprowadzenie uzgodnień rozwiązań projektowych z Zamawiającym. a) Wykonanie kompletu dokumentacji technicznej, dokumentacji wykonawczej i powykonawczej we wszystkich branżach. IV. Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenia, zbiorniki i wykonane prace objęte były min. 12 miesięczną gwarancją. 2. Wykonawca, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego, w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy i systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, w szczególności w wyciągu z projektu budowlanego, stanowiącego załącznik nr 4 oraz załączników nr 7, 8, 9. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej oraz w zapytaniu ofertowym. 3. Równoważne rozwiązania nie mogą stanowić zamienników w stosunku do rozwiązań opisanych w zapytaniu ofertowym, ale muszą gwarantować spełnienie zdefiniowanych w zapytaniu ofertowym wymagań Zamawiającego i/lub wyciągu z projektu budowlanego. 4. Przez równoważne rozwiązania rozumie się materiały o parametrach technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych (nie niższych) od założonych w zapytaniu ofertowym/wskazanych przez Zamawiającego i/lub projekcie budowlanym w szczególności w doniesieniu do: - charakteru użytkowanego, - parametrów technicznych, - parametrów bezpieczeństwa użytkowania, i działające prawidłowo od min. 2 lat. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. 5. W przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian w projekcie budowlanym Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji budowlanej zamiennej wraz z pozyskaniem nowej decyzji
--	---

	środowiskowej i o ile zaistnieje taka potrzeba uzyskania nowego pozwolenia na budowę, pod warunkiem że termin realizacji pozostanie bez zmian. 6. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie również do uzyskania wszelkich uzgodnień i odbiorów przedmiotu zamówienia. 7. Wszelkie zmiany muszą uzyskać akceptację Zamawiającego na ewentualne zmiany w dokumentacji czy uzyskanie pozwoleń zamiennych.
VI. Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:	1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane do dnia 31.03.2026 r. 2. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: ZPOW Agros Nova Sp. z o.o. Sp.k. ul. Gen. Władysława Sikorskiego 5 99-400 Łowicz
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy	1. Warunkiem udziału Wykonawcy w postępowaniu jest: a. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b. dysponowanie odpowiednimi osobami do wykonywania zamówienia, c. posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia do realizacji zamówienia, d. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, e. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, f. spełnienie pozostałych wymogów określonych w regulaminie postępowania ofertowego stanowiącego Załącznik nr 16 do niniejszego zapytania ofertowego. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunki określone powyżej muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców. 3. Warunek 1.b) powyżej uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, tj. osobami z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym co najmniej po jednej osobie będącej: a) kierownik budowy (min. 1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadający zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu

zawodowego. W ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcje kierownika budowy przy realizacji co najmniej 2 kontraktów polegających na budowie instalacji oczyszczania ścieków przemysłowych w trybie „pod-klucz”, przy czym jednej inwestycji o wartości co najmniej 50 mln zł netto, wykorzystującej procesy beztlenowe z produkcją biogazu oraz tlenowe o przepustowości min. 3800 m³/d i ładunku CHZT min. 15 000 kg/d.

- b) **kierownik robót** (min. 1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej bez ograniczeń, posiadający zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz potwierdzone dokumentami kierowanie robotami związanymi z budową w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 oczyszczalni ścieków przemysłowych, wykorzystującej procesy beztlenowe z produkcją biogazu oraz tlenowe o przepustowości min. 3800 m³/d i ładunku CHZT min. 15 000 kg/d.
- c) **kierownik robót elektrycznych** (min. 1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych posiadający zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz potwierdzone dokumentami kierowanie robotami związanymi z budową w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 oczyszczalni ścieków przemysłowych, wykorzystującej procesy beztlenowe z produkcją biogazu oraz tlenowe o przepustowości min. 3800 m³/d i ładunku CHZT min. 15 000 kg/d.
- d) **kierownik rozruchu technologicznego** (min. 1 osoba) posiadający udokumentowane doświadczenie zawodowe w prowadzeniu rozruchu technologicznego w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert związanego z rozruchem co najmniej 1 oczyszczalni ścieków przemysłowych wykorzystującej procesy beztlenowe z produkcją biogazu oraz tlenowe o przepustowości min. 3800 m³/d i ładunku CHZT min. 15 000 kg/d.

Na potrzeby potwierdzenia spełnienia ww. warunku Oferent przedstawi załącznik nr 11 „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia” wraz z zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz dokumentami potwierdzającymi kierowanie robotami, tj. referencje lub inny dokument z którego wynika, że dana osoba rzeczywiście kierowała wymienionymi robotami. Doświadczenie

kierowników: robót elektrycznych oraz rozruchu technologicznego może zostać potwierdzone na podstawie odrębnego oświadczenia Wykonawcy.

4. Warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt 1. c) powyżej, uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

a) Zrealizował jako generalny wykonawca i przekazał do użytkowania w formule "pod klucz" minimum dwie instalacje do podczyszczania bądź oczyszczania ścieków przemysłowych wykorzystujące procesy beztlenowe z produkcją biogazu oraz tlenowe, w tym minimum 1 instalację o przepustowości min. 3800 m³/d i ładunku CHZT min. 15 000kg/d. o wartości 50 000 000,00 zł netto

oraz

b) posiada certyfikaty Zarządzania Jakością ISO 9001:2015-10, Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015, Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001:2018 lub równoważne.

Na potrzeby potwierdzenia spełnienia ww. warunku Oferent przedstawi załącznik nr 12 „Wykaz wykonanych projektów i usług” oraz dokumenty potwierdzające prawidłową realizację usług dla każdej pozycji wymienionej przez Wykonawcę w załączniku tj. protokoły odbioru lub referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie projektu lub usługi oraz kopie posiadanych certyfikatów

5. Warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, o którym mowa w pkt 1. d) powyżej, uznaje się za spełniony, jeżeli:

a) Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 000 000,00 zł (pięćdziesiąt milionów zł, 00 gr),

oraz

b) Wykonawca wykaże, iż w ostatnich 3 latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jego średni roczny przychód wyniósł nie mniej niż 70 000 000,00 zł (siedemdziesiąt milionów zł, 00 gr) - średni roczny przychód z 3 ostatnich zakończonych księgowo lat.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej w punkcie 5 a), Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

oraz

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej w punkcie 5 b), Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: część sprawozdania finansowego tj. rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ona badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanej części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inny dokument określający obroty za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres.

6. Warunek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, o którym mowa w pkt 1. e) powyżej, uznaje się za spełniony, jeżeli:

- a) Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę, co najmniej 20 000 000,00 zł (20 milionów zł, 00 gr) netto, aktualną na dzień złożenia oferty, obejmującą minimum cały okres związania ofertą o którym mowa w punkcie XIV. 2 niniejszego zapytania. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany przedłużyć czas obowiązywania polisy na zasadach i warunkach ustalonych w umowie z wybranym Wykonawcą.

Na potrzeby potwierdzenia spełnienia ww. warunku Oferent przedstawi:

Kopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej na kwotę, co najmniej 20 000 000,00 zł (dwadzieścia milionów zł, 00 gr) netto, z okresem ważności obejmującym cały okres związania ofertą o którym mowa w punkcie XIV. 2 niniejszego zapytania.

7. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa powyżej oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca ma obowiązek złożyć, podpisane czytelnie, następujące dokumenty:

- a) Załącznik nr 1: Formularz ofertowy,
- b) Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym,
- c) Załącznik nr 3: Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023, poz. 1689 ze zm.),
- d) Szczegółowy opis zastosowanych technologii zawierający:
 - opis sterowania, kontroli procesu i wizualizacji,
 - listę napędów w formie tabelarycznej z podaniem mocy zainstalowanej,

	▪ specyfikację dostaw M/E i urządzeń pomiarowo-kontrolnych w formie tabelarycznej z podaniem parametrów i producentów, ▪ opis zastosowanych technologii oraz opis funkcjonalno – użytkowy przyjętych rozwiązań technicznych i materiałowych, ▪ część rysunkową (PZT, schemat technologiczny instalacji, rysunek reaktora beztlenowego z zastosowaną wraz z komorą mieszania (dystrybucji) i umiejscowieniem wysokościowym separatorów trójfazowych, rzuty instalacji). e) Wypełnione załączniki nr 7, 8, 9 „Spełnia Wymaganie – TAK/NIE” f) Załącznik nr 11: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, wraz z dokumentami o których mowa w punkcie VII.3 powyżej, g) Załącznik nr 12: Wykaz wykonanych usług, wraz z dokumentami o których mowa w punkcie VII.4 powyżej, h) Dokumenty finansowe, o których mowa w punkcie VII.5 powyżej, i) Kopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej na kwotę, co najmniej 20 000 000,00 PLN (dwadzieścia milionów zł, 00 gr) netto, z okresem ważności obejmującym cały okres związania ofertą, o którym mowa w punkcie XIV. 2. niniejszego zapytania., j) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (albo informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Powyższego postanowienia nie stosuje się, gdy stwierdzenie wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji przez Zamawiającego jest możliwe na podstawie ewidencji lub innego rejestru, do którego Zamawiający ma dostęp drogą elektroniczną. k) Załącznik nr 18 - Oświadczenie w sprawie sankcji. 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 7 j) powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument musi być przetłumaczony na język polski. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
--	---

	w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Dokument musi być przetłumaczony na język polski. 9. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą „spełnia”, „nie spełnia” na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach: Zał. 1,2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 18. 10. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 11. W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający przed podpisaniem umowy z Wykonawcą będzie żądał umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie, która zawierała będzie zobowiązanie tych podmiotów do solidarnej odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.
VIII. Podwykonawcy	1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom na zasadach i warunkach określonych w umowie z wybranym Wykonawcą. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatwierdzania wyboru podwykonawcy z przedstawionej każdorazowo listy zgłoszonej przez Wykonawcę.
IX. Kryteria oceny ofert:	1. Cena 70% Ocena tego kryterium zostanie obliczona wg wzoru: $A = (n/b) \times \text{waga}$ (waga = 70 pkt) gdzie: A – ilość punktów przyznana za kryterium cena dla badanej oferty (w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku); n – najniższa cena spośród ocenianych ofert; b – cena oferty badanej. Najwyższą maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta tego wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę. 2. Gwarancja na oferowane obiekty, urządzenia i wykonane prace 20% <u>Zamawiający wymaga aby oferowane obiekty, urządzenia oraz wykonane prace objęte były min. 12 miesięczną gwarancją.</u> <u>Oferty zawierające gwarancje mniejszą niż 12 miesięcy nie będą podlegały ocenie.</u> Oferta w kryterium „Gwarancja na oferowane obiekty, urządzenia i wykonane prace” może uzyskać maksymalnie 20 punktów według następujących zasad: Gwarancja zostanie obliczona wg wzoru: $C_k = (g_k/G_k) \times \text{waga}$ (waga = 20 pkt) gdzie:

	Ck – ilość punktów przyznana za kryterium gwarancja dla badanej oferty (w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku); Gk – najdłuższy okres gwarancji spośród ocenianych ofert; gk – okres gwarancji oferty badanej. Najwyższą maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta tego wykonawcy, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji. 3. <u>Gwarancja za membrany 10%</u> <u>Zamawiający wymaga aby membrany objęte były min. 12 miesięczną gwarancją. Oferty zawierające gwarancje mniejszą niż 12 miesięcy nie będą podlegały ocenie.</u> Oferta w kryterium „Gwarancja za membrany” może uzyskać maksymalnie 10 punktów według następujących zasad: Gwarancja zostanie obliczona wg wzoru: $Ck = (gk/Gk) \times waga$ (waga = 10 pkt) gdzie: Ck – ilość punktów przyznana za kryterium gwarancja dla badanej oferty (w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku); Gk – najdłuższy okres gwarancji spośród ocenianych ofert; gk – okres gwarancji oferty badanej. Najwyższą maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta tego wykonawcy, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji. <u>W przypadku, gdy Wykonawca pominie jedno lub więcej kryteriów, w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt w danym kryterium.</u> <u>Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ocenę końcową, zostanie powierzone zamówienie do realizacji.</u> <u>W przypadku uzyskania największej ilości punktów przez więcej niż jedną ofertę zostanie wybrana spośród nich ta oferta, która otrzymała najwięcej punktów w kryterium „Cena”.</u>
X. Sposób przygotowania oferty i elementy, które musi zawierać:	1. Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad: - Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. - Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, na komputerze lub nieścieralnym atramentem. Wskazane jest aby oferta była przygotowana w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. - Ofertę należy sporządzić w języku polskim. - Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, strony oferty powinny być ponumerowane.

	e) Każda ewentualna poprawka w ofercie powinna być paraflowana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. f) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena. Cena musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty związane z realizacją zamówienia. g) Do oferty należy dołączyć dokument uprawniający osobę podpisującą ofertę do reprezentacji Wykonawcy, jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z załączonego do oferty dokumentu rejestrowego. h) W przypadku ofert składanych poprzez e-mail, Wykonawca ma obowiązek przesać skan podpisanego czytelnie formularza oferty oraz załączników. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Wykonawcę oryginalnych dokumentów, lub ich uwierzytelnionych kopii przed podpisaniem umowy. i) Zamawiający przewiduje możliwość podpisania oferty podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE oraz ustawy z dnia 5.9.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2021r., poz. 1797). 2. Wymaga się, aby oferta w wersji papierowej była dostarczona w nieprzejrzystych i zabezpieczonych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowań. Oferta powinna być opatrzona dopiskiem: „Budowa podczyszczalni ścieków Zakładu Agros Nova sp. z o.o. Sp. k. w Łowiczu. NIE OTWIERAĆ DO DNIA 29.04.2024 r. DO GODZINY 10:30”. Na kopercie należy umieścić w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, nazwę Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi. 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 4. Oferta musi zawierać następujące elementy: a) Datę przygotowania. b) Szczegółowy opis zastosowanych technologii zgodnie z par. VII pkt. 7d. c) Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty. d) Wszystkie wymagane dokumenty wymienione w pkt VII. e) Dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail). f) Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. Zamawiający dopuszcza uzupełnienie oferty po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia.
XI. Sposób obliczenia ceny	1. Cena musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty związane z realizacją zamówienia. 2. Wykonawca podaje cenę w złotych polskich lub innej walucie (zostanie przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert). Wykonawca podaje cenę netto i brutto zawierającą podatek od towarów i usług w wymaganej przepisami wysokości. Wykonawca zobowiązany jest podać

	ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Wykonawcy zagraniczni, którzy na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązani do uiszczenia podatku VAT w Polsce podają tylko cenę netto. Dla celów porównania ofert, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej netto Wykonawców zagranicznych, kwotę należnego (obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy/zamówienia) podatku VAT, który Zamawiający będzie zobowiązany odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego.
XII. Zmiany i wycofanie oferty	1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, wg. następujących zasad: – Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane zgodnie z opisaniem w pkt X. sposobem przygotowania oferty i elementów, które musi oferta zawierać. – Jeśli zmiana oferty dostarczana jest w formie papierowej, opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem „ZMIANA OFERTY”. – W przypadku kolejnej zmiany oferty należy za napisem „ZMIANA OFERTY” podać odpowiedni numer porządkowy dokonanej zmiany. – Wycofanie oferty może nastąpić na podstawie pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę. Powiadomienie, powinno być opatrzone napisem „WYCOFANIE OFERTY. Budowa podczyszczalni ścieków Zakładu Agros Nova sp. z o.o. Sp. k. w Łowiczu”. – Oświadczenia przesyłane w formie e-mail powinny zawierać w temacie informację: „ZMIANA” , „WYCOFANIE”.
XIII. Informacja o sposobie, miejscu i terminie składania ofert	1. Oferty w ramach postępowania można składać poprzez: a) e-mail: Jakub.Stuglik@maspex.com lub b) w wersji papierowej osobiście, listownie lub pocztą kurierską w biurze Zamawiającego, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 5, 99-400 Łowicz, budynek Biuro Zarządu, Sekretariat Spółki (decyduje data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego). 2. Oferty można składać do dnia 29.04.2024r. do godz. 10.00. 3. Za termin złożenia oferty rozumie się datę dostarczenia oferty do Zamawiającego. 4. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
XIV. Informacja o otwarciu ofert	1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.04.2024 r. o godzinie 10:30. 2. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień otwarcia ofert.
XV. Klauzula poufności	1. Wszelkie informacje dotyczące zamówienia, zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, a także wszelkie informacje prawne, organizacyjne, handlowe, technologiczne i techniczne, dotyczące Zamawiającego lub zamówienia, niepodane do wiadomości publicznej, które uczestnik postępowania uzyska w związku z uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie

	zamówienia, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego i nie mogą być ujawniane przez uczestników postępowania, ani przekazywane osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. Wyżej opisane informacje poufne mogą być wykorzystane wyłącznie w celu przygotowania oferty i udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
XVI. Zakaz powiązań kapitałowych lub osobowych	1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia Wykonawcom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. 2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym, c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 3. Zamawiający nie może udzielić zamówienia Wykonawcom wykluczonym z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 835)
XVII. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych	Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ZPOW Agros Nova Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Łowiczu, adres: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 5, 99-400 Łowicz, NIP: 1132764189, REGON: 141793451, KRS: 0000615330. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy poprzez adres mailowy: iod@maspex.com Państwa dane osobowe są przetwarzane m.in. w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym. Pełna treść obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania Państwa danych osobowych oraz danych osobowych osób, których dane osobowe są lub będą przez Państwa przekazywane Administratorowi danych osobowych znajdują się w Załącznikach nr 14 i 15 do niniejszego zapytania ofertowego.

XVIII. Klauzula zmiany	1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany umowy w szczególności: a. w zakresie terminu wykonania umowy w przypadku: (i) zaistnienia siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w chwili jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie, (ii) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, (iii) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego (iv) wystąpienia wszelkich innych zdarzeń, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a mających wpływ na realizację umowy; b. w przypadku wystąpienia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 3. Zmiany umowy wprowadzone będą w formie aneksu podpisanego przez obie strony, a możliwość ich wprowadzenia uzależniona jest od akceptacji przez Zamawiającego.
XIX. Informacje dodatkowe	1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych Przedmiotem Zamówienia podstawowego, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości Przedmiotu Zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania i wynikających m.in.: -z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od Przedmiotu Zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, -wykonanie Przedmiotu Zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez wyboru ofert lub może unieważnić przetarg.

	4. Wybrany Wykonawca ma obowiązek skontaktować się z Zamawiającym w terminie 7 dni roboczych od momentu powiadomienia go o wybraniu jego oferty, w celu uzgodnienia wszystkich kwestii koniecznych do zawarcia umowy warunkowej. 5. Zamawiający ma możliwość na każdym etapie postępowania do: a) Zmiany lub odwołania postępowania, b) Zmiany lub odwołania warunków postępowania, c) Zmiany treści ogłoszenia, d) Unieważnienia lub zamknięcia postępowania na każdym etapie postępowania.
--	---

Załączniki – Wzory formularzy:

Załącznik nr 1	Formularz ofertowy
Załącznik nr 2	Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym
Załącznik nr 3	Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r., poz. 1689)
Załącznik nr 4	Wyciąg z Projektu budowlanego
Załącznik nr 5	Parametry wód przemysłowych doprowadzonych do podczyszczalni
Załącznik nr 6	Parametry ścieków oczyszczonych
Załącznik nr 7	Specyfikacja techniczna maszyn i urządzeń
Załącznik nr 8	Wymagania szczegółowe branży elektrycznej, automatyki i teletechniki
Załącznik nr 9	Standardy Zamawiającego
Załącznik nr 10	Istniejące urządzenia do przeniesienia
Załącznik nr 11	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
Załącznik nr 12	Wykaz wykonanych projektów i usług
Załącznik nr 13	Istotne postanowienia umowy z wybranym Wykonawcą
Załącznik nr 14	Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wykonawców
Załącznik nr 15	Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób, których dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu
Załącznik nr 16	Regulamin postępowania ofertowego
Załącznik nr 17	Oświadczenie o zachowaniu poufności
Załącznik nr 18	Oświadczenie w sprawie sankcji